



Certificato numero / Certificate number

DE/6225

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATIONSi dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer***PINTO SRL****C.da Sant'Antuono z.i. - 84035 POLLA (SA) - ITALY**ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
*has requested on the specimen sampled by himself and named***Persiana avvolgibile in alluminio coibentato***Insulated aluminium rolling shutter***Mod. ARIALUCE40**

le prove di tipo secondo la norma EN 13659:2004+A1:2008, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 13659:2004+A1:2008 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 4 (four) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / First issue: 07/10/2019
Ultima emissione / Last issue: //
Scadenza / Expiring: 06/10/2024

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Persiana avvolgibile in alluminio coibentato***Insulated aluminium rolling shutter***Mod. ARIALUCE40**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Guida <i>Guide</i>	Dimensioni campione (mm) <i>Sample size (mm)</i>	Resistenza al carico del vento <i>Resistance to wind load</i>
A25	3020x3000	Classe/ Class 4
A25	2480x3000	Classe/ Class 5
A25	1920x3000	Classe/ Class 6

Prima emissione / First issue: 07/10/2019

Ultima emissione / Last issue: //

Scadenza / Expiring: 06/10/2024

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

