



Certificato numero / Certificate number

DE/6401

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Si dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer*

**PINTO SRL**

**C.da Sant'Antuono z.i. - 84035 POLLA (SA) - ITALY**

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati  
*has requested on the specimen sampled by himself and named*

**Persiana avvolgibile in alluminio coibentato**

*Insulated aluminium rolling shutter*

**Mod. PETIT 30 HD**

le prove di tipo secondo la norma EN 13659:2004+A1:2008, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.  
*the type testing according to EN 13659:2004+A1:2008 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 4 (four) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A  
*The results of the tests on the sample are reported in the Annex A*

Prima emissione / First issue: 06/07/2020  
Ultima emissione / Last issue: //  
Scadenza / Expiring: 05/07/2025

Ing. P. Fumagalli  
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A****Persiana avvolgibile in alluminio coibentato***Insulated aluminium rolling shutter***Mod. PETIT 30 HD**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

<b>Guida</b> <i>Guide</i>	<b>Dimensioni campione (mm)</b> <i>Sample size (mm)</i>	<b>Resistenza al carico del vento</b> <i>Resistance to wind load</i>
A19	3500x3000	Classe/ Class 3
A19	3000x3000	Classe/ Class 4
A19	2650x3000	Classe/ Class 5
A19	2100x3000	Classe/ Class 6

Prima emissione / First issue: 06/07/2020

Ultima emissione / Last issue: //

Scadenza / Expiring: 05/07/2025

**Ing. P. Fumagalli**  
B.U. Prodotto/Product

